



№ электрической схемы лифта	Точки подключения		
	а	в	б
001.10.4.05.00-АЭЗ	101	102	25
007.10.4.04-СхБ-по 007.10.4.09-СхБ 007.10.4.05-Сх-В 007.10.4.09-Сх-В 007.10.4.12-Сх-В 007.10.4.06.00-ЭЗ 007.10.4.09.00-ЭЗ 400А.10.4.10.00-ЭЗ	101	102	241
012.10.4.10.00-Сх-1-по 012.10.4.12.00-Сх-1 012.10.4.12.00-БЭЗ 012.10.4.20.00-БЭЗ	101	102	35

Рис. Б 4.1.3-2 Схема подключения КСЛ-RS к УБЛ-КПД блок электронный 2 (Нейрон).

Оптронную развязку установить в шкафу управления лифтом.

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4