




Рис. Б 4.7.1 Схема подключения концентратора управляющего-4RS (КУП-4RS) и электропривода AMZ-112.

*Питание КУП-4RS и AMZ-112 обеспечить от одного источника.

На схеме показано групповое управление электроприводами от одного канала управления КУП.